



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ**

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018, Тел: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru, E-mail: gpn\_rnd@mail.ru, Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

«17» сентября 2021 года, 15 час. 00 мин. № 1-421

(дата и время составления акта)

г. Ростов-на-Дону

(место составления акта)

**Акт плановой выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко Сергея Евгеньевича;

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер услуги: 10001495160.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. **Выездная проверка проведена:** Государственным инспектором города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старшим инспектором отделения НД и ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону старшим лейтенантом внутренней службы Тютченко Александр Сергеевич.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:**

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Выездная проверка проведена в отношении:** Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №43»;

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):** 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский, 64.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**Контролируемое лицо:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа №43» ИНН: 6165093858, ОГРН: 1036165001399.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**1. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «16» сентября 2021 года, 14 ч. 00 мин. по «16» сентября 2021 года, 16 ч. 00 мин.

с «17» сентября 2021 года, 14 ч. 00 мин. по «17» сентября 2021 года, 15 ч. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

2 дня 03 час. 00 минут.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**2. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

**в следующие сроки:**-----

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

истребование документов: акты выполненных работ по обслуживанию систем; документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции), а также иные документы, отражающие выполнение установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

**3. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:** акты выполненных работ по обслуживанию систем; документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции), а также иные документы, отражающие выполнение установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности.

**4. По результатам выездной проверки установлено:**

1. На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.1.2.1 таб.1 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (ранее в СП 5.13130.2009 таблица А1 п. 4.1.2.1) здание склада №1 I, II, III степеней огнестойкости не оборудовано системами автоматического пожарной сигнализации, что является нарушением ч.4 ст.51 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального

- закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" здание склада №1, что является нарушением п. 12 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;
3. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" складское помещение на первом этаже, что является нарушением п. 12 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;
  4. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" складское помещение на четвертом этаже, что является нарушением п. 12 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;
  5. На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: кладовая, для хранения материальных ценностей (первый этаж) Ф5.2 от коридора здания Ф 4.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  6. На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: кладовая, для хранения материальных ценностей (четвертый этаж) Ф5.2 от коридора здания Ф 4.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  7. Руководитель организации в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, (ранее в п.1.91 СНИП 2.08.02-89\* Общественные здания и сооружения) лестница, ведущая в подвал, высотой более 45 см не имеет ограждений с поручнями ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  8. Руководитель организации не обеспечил огнезащитную обработку металлических конструкций здания п. 13 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

## 12. К настоящему акту прилагаются:

1) Предписание № 1-421/1/1 от 17.09.2021 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор НД и ПР по Октябрьскому району  
отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Ростовской области  
лейтенант внутренней службы

А.С. Тютченко

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

(руководителя группы инспекторов),  
проводившего документарную проверку

Тютченко А.С. – Старший инспектор НД и ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области, тел. (863) 277-85-67, e-mail: 104gpn\_rnd@mail.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)



*Обваченко Ч.А.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

АКТ

проведения практической тренировки по эвакуации людей

По адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 64, при проведении плановой выездной проверки сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области в рамках профилактической работы «17» сентября 2021 года с сотрудниками (работниками) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №43», были проведены занятия по отработке плана эвакуации людей в случае пожара, где количество эвакуировавшихся составило – 30 человек. Фактическое время эвакуации составило 04 мин. 10 сек. При эвакуации людей использовалось 4 выхода.

Замечания по результатам проведения эвакуации людей: отсутствуют



Государственный инспектор города  
Ростова-на-Дону по пожарному надзору –  
Старший инспектор НД и ПР  
по Октябрьскому району отдела НД и ПР  
по городу Ростову-на-Дону  
старший лейтенант внутренней службы  
Тютченко Александр Сергеевич

Директор МБОУ «Школа №43» Овчаренко Ирина

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

Александр Вевери

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» сентября 2021 года



АКТ  
проведения противопожарного инструктажа

г. Ростов-на-Дону  
(место составления акта)

«17» сентября 2021 г.  
(дата составления акта)

По адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 64, при проведении плановой выездной проверки сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области в рамках профилактической работы «17» сентября 2021 года с сотрудниками (работниками) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №43» был проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности на тему: «ППБ в общеобразовательных организациях», где присутствовало 30 человек. В ходе указанного инструктажа вручено наглядной агитации в количестве 30 штук.



«17» сентября 2021 года

М.П.И.\*

Государственный инспектор города  
Ростова-на-Дону по пожарному надзору –  
Старший инспектор НД и ПР  
по Октябрьскому району отдела НД и ПР  
по городу Ростову-на-Дону  
старший лейтенант внутренней службы  
Тютченко Александр Сергеевич

*Александр Сергеевич Тютченко*  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» сентября 2021 года





**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ**

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018, Тел: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru, E-mail: gpn\_rnd@mail.ru, Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**№ 1-422/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается:Муниципальному бюджетного общеобразовательного учреждения города  
Ростова-на-Дону «Школа №43».**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

**Во исполнение решения** главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко Сергея Евгеньевича, №1-422 от 01.09.2021 в период с 06.09.2021 по 17.09.2021

**Старшим инспектором ОНДиПР по Октябрьскому району ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР**

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

**Главного управления МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Тютченко Александром Сергеевичем;**

органа государственного пожарного надзора)

**Проведена: плановая выездная проверка**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

**в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор  
Овчаренко Ирина Анатольевна.**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" складские помещения, что является нарушением	п. 12 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;	01.06.2022	
2.	Руководитель организации в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, (ранее в п.1.91 СНИП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения) лестница, ведущая в музыкальный зал, высотой более 45 см не имеет ограждений с поручнями	ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор НД и ПР по Октябрьскому району  
отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Ростовской области  
лейтенант внутренней службы  
А.С. Тютченко

(должность, фамилия, инициалы инспектора  
руководителя группы инспекторов),



(подпись)

проводившего документарную проверку

Тютченко А.С. – Старший инспектор НД и ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области, тел. (863) 277-85-67, e-mail: 104gpn\_rnd@mail.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении обязательных требований пожарной безопасности (дата и время ознакомления)

✓



Обращенко ИА

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 68310291949308261174446458885988728622825444126

Владелец Кузьменко Галина Игоревна

Действителен с 17.02.2026 по 17.02.2027